

Referência: 04/2022

Nr. Localização Completa: 01.01

Distrito do Centro



Nr Amostra Conf.

Nr Amostra Desconf.

Total de Amostras

Nr Previsto Portaria

Valor Coletado

pH: 96

0

96

0

7,01

Turbidez: 96

0

96

96

0,44

Cloro: 96

0

96

96

0,85

Cor: 96

0

96

96

0

Fluoretos: 96

0

96

0

0,87

Coliformes
Totais: 96

0

96

96

100% Ausente

Escherichia
Coli: 96

0

96

96

100% Ausente