

Referência: 05/2021 ▼

Nr. Localização Completa: 01.01 Distrito do Centro



	Nr Amostra Conf.	Nr Amostra Desconf.	Total de Amostras	Nr Previsto Portaria	Valor Coletado	Excluir
pH:	96	0	96	0	7,01	<input type="checkbox"/>
Turbidez:	96	0	96	96	0,61	<input type="checkbox"/>
Cloro:	96	0	96	96	0,78	<input type="checkbox"/>
Cor:	96	0	96	96	0	<input type="checkbox"/>
Fluoretos:	96	0	96	0	0,81	<input type="checkbox"/>
Coliformes Totais:	96	0	96	96	100% ausente	<input type="checkbox"/>
Escherichia Coli:	96	0	96	96	100% ausente	<input type="checkbox"/>

Gravar