

Referência: 07/2021

Nr. Localização Completa: 01.01

Distrito do Centro

	Nr Amostra Conf.	Nr Amostra Desconf.	Total de Amostras	Nr Previsto Portaria	Valor Coletado	Excluir
pH:	96	0	96	0	6,98	<input type="checkbox"/>
Turbidez:	96	0	96	96	0,70	<input type="checkbox"/>
Cloro:	96	0	96	96	0,81	<input type="checkbox"/>
Cor:	96	0	96	96	0	<input type="checkbox"/>
Fluoretos:	96	0	96	0	0,86	<input type="checkbox"/>
Coliformes Totais:	96	0	96	96	100% Ausente	<input type="checkbox"/>
Escherichia Coli:	96	0	96	96	100% Ausente	<input type="checkbox"/>

Gravar